

Jegyzőkönyv

„Maklár, Hunyadi utca útszélesítés-útfelújítása és Jókai utca útépités, járdaépítés Makláron vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 2018. február 1. napján 10:00 órakor megtartott bejárásról.

Bejárás helyszíne: 3397 Maklár, Hunyadi utca: 915. hrsz. és Jókai utca: 954. és 1003. hrsz., a vállalkozási szerződés teljesítésének helyén

Jelenlévők (külön íven aláírt jelenléti ív szerint):

- Dr. Szilágyi Zoltán – Szilágy, Aszmann és Társa Ügyvédi Iroda, jegyzőkönyv készítő (a továbbiakban: „Tanácsadó”);
- Hanuszik Csaba – Maklár Község Önkormányzata, Ajánlatkérő, polgármester (a továbbiakban: „Polgármester”);
- Karanyic István – Maklár Község Önkormányzata, Ajánlatkérő; Közbeszerzési Bizottsági Elnöke
- Molnár László – Maklár Község Önkormányzata, Ajánlatkérő; műszaki tanácsadás
- Sári Zsolt – Füzes-Bau Kft.
- Pisch György – EURO CAMPUS Kft.
- Hajagos László – Colas Út Zrt.
- Makkai Csaba – Füzes-Bau Kft.

1. A résztvevők aláírják a jelenléti ívet. Megállapodnak, hogy a jegyzőkönyvet a Tanácsadó részéről dr. Szilágyi Zoltán vezeti és azt a Közbeszerzési Bizottság Elnöke, Karanyic István hitelesíti.
2. Tanácsadó köszönti a jelenlévőket a bejárason. Elmondja, hogy jegyzőkönyv készül, amelyhez a bejárason elhangzottak rögzítésre kerülnek. A jegyzőkönyvet a résztvevők annak elkészítését követően 5 napon belül megkapják, illetőleg azt az Ajánlatkérő a honlapján elektronikusan is hozzáférhetővé teszi. Ismerteti, hogy az Ajánlattevők által feltett kérdéseket kiegészítő tájékoztatás iránti kérdéseknek tekinti az Ajánlatkérő. Ezeket legkésőbb az ajánlattételi határidő letelte előtti harmadik munkanapig írásban fogja megválaszolni. Kéri az Ajánlattevőket, hogy kérdéseiket úgy tegyék fel, hogy azok a jegyzőkönyvben rögzítésre kerülhessenek.
3. A résztvevők megkezdik a bejárást.
Polgármester bemutatja a helyszínt, a kivitelezési munkaterületet és annak határait, meglévő létesítményeit, majd ismerteti a közbeszerzés tárgyát képező beruházás létesítményeit és azok tervezett elhelyezkedését, a kivitelezési területen, továbbá az esővízelvezetés kiépítésének határait.
4. Az ajánlattevők a következő kérdéseket tették fel, illetőleg megjegyzésekkel éltek, amelyekre az Ajánlatkérő a bevezetéskor elmondottak szerint, mint kiegészítő tájékoztatás iránti kérésekre fogja válaszait megadni:
 - A műszaki dokumentáció szerint az utat egyoldali lejtéssel kell kivitelezni, műszakilag azonban a kétoldali lejtés lenne kivitelezhető.
 - A kiírásban a meglévő járdák és kapubejárók bontására feltüntetett mennyiség nem lesz elegendő a szerződés teljesítéséhez, szükséges lehet az újrakalkulálás.
 - A kapubejárók kialakításához nincsen hossz- és kereszttszelvény, nem lenne ez szükséges? A kapubejárók tervezett helyreállítására szükséges lenne egy konkrét műszaki leírásra, különös tekintettel a behajtók és a járda, illetőleg a behajtók és az út csatlakozásainak megoldására.
 - Burkolatok találkozásánál az átlapolás és aszfaltrács készítése nem szerepel a kiírásban, ezt fel kellene tüntetni, hol kell ezt beárazni?


- A közműkiváltások várható mennyisége nagyon alacsonynak tűnik a kiírásban, a gyakorlati tapasztalatok szerint ennél nagyobb terjedelem merülhet fel.
- A fa- és növényzet kivágás, eltávolítás költségeit a kiírás nem tartalmazza.
- A Gárdonyi u.-Hunyadi u. találkozásánál levő átereszt nem szerepel a kiírásban, nem kell-e azt is kivitelezni ennek a beruházásnak a keretében?
- Lehet-e a Jókai u.-ben a meglevő útalapot tisztítás után újrahasználni?
- A csatorna nyomvonalakat hogyan kell kialakítani a villanyoszlopok mellett a Jókai utcában? El lehet-e térni a tervezett nyomvonalról a kialakítások kivitelezése során?
- A lakóházak esővízelvezetésének milyen megoldását kell alkalmazni?
- A Hunyadi u. nyugati végén nem lenne-e célszerű a csatorna nyomvonalát a jelenlegi kezdő ponthoz képest a Gárdonyi utcához közelebb kezdeni, ez 50-60m-el rövidebb csatornázást tenne szükségessé.

Jegyzőkönyv lezárva: 2018.02.01. – 11.20

A jegyzőkönyv készítő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a jegyzőkönyv nem szó szerinti jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv a bejárás menetét, és a bejárás során elhangzottak tartalmi összefoglalását tartalmazza.

Amennyiben a Tisztelt Ajánlattevők a jegyzőkönyv kiegészítésére, illetve módosítására tesznek javaslatot, az erre vonatkozó kérelmet a jegyzőkönyv készítője a jegyzőkönyvben feltünteti, és a kiegészítési, illetve módosítási javaslat alapossága esetén a jegyzőkönyvet megfelelően kiegészíti, illetve módosítja.

K.m.f.


 dr. Szilágyi Zoltán
 jegyzőkönyv készítő


 Karanyic István
 jegyzőkönyv hitelesítő

HELYSZÍNI BEJÁRÁS

Jelenléti ív

Maklár, 2018. 02. 01. 10:00

A „Maklár, Hunyadi utca útszélesítés-útfelújítása és Jókai utca útépités, járdaépítés Makláron vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Név	Szervezet	Aláírás
Sári Zsolt	Fűzes-Bau Kft.	Sol. Zolt
Pischi György	Euro Campus Ltd	gy
Hajagos László	Eolas Ltd.	l
Molnár László	ÖK	l
Halkai Csaba	Fűzes-Bau Kft.	l
Hámasz Csaba	Maklár Községi Önk.	l
Karancs István	Maklár Községi Önk.	l
dr. Jilkegyi Zoltán	Grillégyi, Árnauer és Társai Kft.	l