



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - EKR000191562020

E40 - Ajánlattételi szakasz

Közbeszerzés **építési beruházás**
tárgya:

Ajánlatkérő **Maklár Községi Önkormányzat**
neve:

Kommunikáció

Fejlesztések

Eljárási cselekmény típusa: Kiegészítő tájékoztatás nyújtása - KTNV

Leírás

Tisztelt Ajánlattevők, a mai napig a következő kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmek érkeztek az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőktől, amelyekre az Ajánlatkérő a következő válaszokat adja: 1. Cél Eger Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020.02.28-án érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelme: "Tisztelt Ajánlatkérő! A közbeszerzési dokumentáció letöltése közben észleltük, hogy a "Közbeszerzési Dokumentáció 3. kötet műszaki dokumentáció Óvoda fényképek 6." néven feltöltött fájl nem az óvodához tartozik ("maklár_iskola_homlokzat2.JPG"). Kérjük, hogy a "maklár_óvoda_homlokzat2.JPG" fájlt szíveskedjenek pótlólag rendelkezésre bocsátani." Válasz: Ajánlatkérő csatoltan rendelkezésre bocsátja a kért fényképet. 2. Cél Eger Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020.03.10-én érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelme: Tisztelt Ajánlatkérő! A kiadott árazatlan költségvetéssel összefüggésben kérnénk, hogy szíveskedjenek az alábbiakat tisztázni: " Maklár_TOP321_15_Altisk_ÁRAZATLAN" elnevezésű költségvetési kiírás "71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés" fejezet tartalmazza a "21 Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése" költségvetési tételt. Tekintettel arra, hogy a villamos berendezések átalakítása nem szerepel a költségvetési kiírásban, ezért kérjük szíveskedjenek megadni, hogy a hivatkozott tételben az érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése mire és/vagy milyen villamos berendezésekre vonatkozik" Válasz: Az Általános Iskolához tartozó ajánlati költségvetésben a 02 Hőszigetelés fejezet 21-es tétele ugyanazon fejezet 19, illetve 20-as tételéhez kapcsolódik közvetlenül. A Tornacsarnok épület esetében a homlokzati hőszigetelés kialakításával a villámvédelmi levezetők átalakítása elkerülhetetlen. Mivel az átalakítás érinti a villámvédelmi levezetőket, ezért a mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A beárazandó költségvetésben szereplő egységárakat minden esetben komplex tételárnak kell tekinteni és úgy kell kialakítani, hogy tartalmazzon minden, az adott tétel megvalósításához szükséges feltételt.

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Fájl neve	Műveletek
Műszaki leírás/dokumentáció	Közbeszerzési Dokumentáció 3. kötet műszaki dokumentáció óvoda fényképek 6cserélt	maklár_óvoda_homlokzat2.JPG	Részletek